

# Detaljhandel

För detaljhandel gäller vissa speciella regler för brandskyddet. Du som driver en detaljhandel bör känna till följande om anläggningens brandskydd:



- Större lager, större personalrum, driftutrymmen och liknande utrymmen som inte är direkt anslutna till kundytor, ska vara avskilda med brandcellsgränser. Exakt hur brandcellsindelningen ser ut framgår av bygglovshandlingarna.
- Utrymningsvägar som inte leder direkt till det fria, det vill säga trapphus, korridorer eller liknande ska också vara egna brandceller.
- Brandskyddet ska inte påverkas av att det finns öppningar i brandcellsgränserna, exempelvis dörröppningar och hål för ventilation och elkablar. Det kan innebära att dörrarna är brandklassade och att det finns brandspjäll eller isolering för ventilationskanaler och brandtätningar i kabelgenomföringar.
- Utrymningsvägarna ska vara märkta med nödströmsförsörjda, gröna utrymningsmarkeringar.
- Dörrarna till utrymningsvägarna ska vara lätta att öppna både för kunder och personal. Om du behöver låsa en utrymningsväg när anläggningen är stängd ska du därför koppla låset till exempelvis belysningen. När butiken sedan öppnas kommer belysningen inte att fungera förrän dörren är upplåst.
- Inget hindrande eller löst brännbart material får förvaras i utrymningsvägarna.
- Släckutrustning, handbrandsläckare eller inomhusbrandposter ska finnas med högst 50 meters mellanrum. Släckutrustningen ska vara tydligt utmärkt med skyltar och vara lätt att komma åt för både kunder och personal.
- Du ska känna till hur många personer som får vistas i lokalen.
- Om anläggningen har en lokal där det samtidigt vistas mer än 150 personer klassas det som en samlingslokal. Då gäller följande:
  - Det ska finnas minst två, av varandra oberoende, utrymningsvägar med en dörrbredd på minst 1,20 meter.
  - Det ska finnas nödlys i lokalen som kan lysa i minst 60 min med en ljusstyrka på minst 1 lux på plan yta och 5 lux i trappor.
  - Det ska finnas ett heltäckande utrymningslarm i lokalen som ger en signal på minst 75 db(A) och minst 10 db(A) över eventuella bakgrundsljud.
  - Dörrarna ska öppnas vid tryck utåt. Det innebär att de ska ha en så kallad "panikregel" eller motsvarande som kan öppnas utan nyckel eller annat redskap.
  - Det får inte finnas brännbara ytskikt på tak och väggar.
  - Kontroll av de brandtekniska installationerna ska ingå i anläggningens systematiska brandskyddsarbete.
  - Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) bör dokumenteras och ingå i den dagliga verksamheten.

Denna information beskriver endast övergripande de tekniska brandskyddsinstallationer som kan behövas för att uppnå ett skäligt brandskydd för en anläggning.



Södertörns brandförsvärsförbund

Box 563, 136 25 Haninge. Tfn 08-721 22 00, brandforsvaret@sbff.se www.sbff.se