

Särskilt boende

För ett särskilt boende gäller vissa speciella regler för brandskyddet. Du som driver ett särskilt boende bör känna till följande om brandskyddet:



- Med särskilt boende menas boende för personer med behov av kontinuerligt stöd eller vård.
- Boendet ska ha ett heltäckande brandlarm som ger signal till en ständigt bemannad plats.
- Om anläggningen är obemannad, exempelvis nattetid, ska larmet vidarekopplas till den kommunala räddningstjänsten. Denna lösning innebär dock att det tar längre tid innan någon kommer och kan släcka branden än om man har personal på plats som gör det. En sådan lösning kan kosta liv och innebära en totalskada i den brandcell där branden utbrutit.
- Släckutrustning, handbrandsläckare eller inomhusbrandposter ska finnas med högst 50 meters mellanrum. Släckutrustningen ska vara tydligt utmärkt med skyltar och vara lätt att komma åt.
- Personalen ska ha den kunskap som behövs för att kunna klara av ett brandtillbud. Det innebär att de ska kunna läsa av brandlarmskåpet och förstå var i anläggningen brandlarmet kommer ifrån. De ska kunna agera och vid behov släcka den lilla branden alternativt påbörja en utrymning.
- Om vissa rum eller utrymningsvägar ibland hålls låsta gäller speciella regler för personalens utbildning och tillgång till nycklar.
- Kontroll av de brandtekniska installationerna ska ingå i anläggningens systematiska brandskyddsarbete.
- Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) bör dokumenteras och ingå i den dagliga verksamheten.

Denna information beskriver endast övergripande de tekniska brandskyddsinstallationer som kan behövas för att uppnå ett skäligt brandskydd för en anläggning.



Södertörns brandförsvärsförbund

Box 563, 136 25 Haninge. Tfn 08-721 22 00, brandforsvaret@sbff.se www.sbff.se